



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Крым**

**Отделение надзорной деятельности по Красногвардейскому району
пгт. Красногвардейское ул. Крупской, 92
т.2-59-15, ond.krasnogvardeysk@mail.ru**

Предписание № 32/1/24

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующим МБДОУ «Детский сад №4 «Родничек» Петренко Н.Н.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору от «23» августа 2018 года, №16, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «27» августа 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. «31» августа 2018 г. проведена плановая проверка начальником ОНД по Красногвардейскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Гребеножкиным Артемом Викторовичем, МБДОУ «Детский сад №4 «Родничёк», п. Красногвардейское, ул.60 лет Октября, 24.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим Петренко Н.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретное место выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	выполнить отделку путей эвакуации из негорючего материала в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (линолеум в коридорах) (не представлены результаты испытания)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, ст.151 Закона №123-ФЗ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009	31.08.2019	

2.	оборудовать здания автоматической пожарной сигнализацией	ст. 4, 6, 54, 83, 91, 151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-ФЗ; прил.А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009	31.08.2019	
3.	оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	(т. 4, 6, 54, 84, 151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-ФЗ; раздел 7 табл. 2 СП 3.13130.2009	31.08.2019	
4.	Демонтировать фанерную стену в музыкальном зале	(таб.21, ст.4, ст.6,ст.151 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2., п.5.3.2 СП 2.13130.2012)	31.08.2019	
5.	Обеспечить здание внешним противопожарным водоснабжением	(п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, ст.62, 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1. таблица 2 СП 8.13130.2009.)	31.08.2019	
6.	Очистить приямки у оконных проемов подвала от мусора и посторонних предметов	(п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390;)	31.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД
по Красногвардейскому району УНД
ГУ МЧС России по Республике Крым
майор внутренней службы
Гребеножкин Артем Викторович



(подпись)

«31» августа 2018 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)