



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Республике Крым  
Отделение надзорной деятельности по Красногвардейскому району  
пгт. Красногвардейское ул. Крупской, 92**

п. Красногвардейское  
(место составления акта)

“ 18 ” сентября 20 19 г.  
(дата составления акта)

13:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 30**

На основании: распоряжения № 30 от 16.09.2019, Гребеножкина Артема Викторовича начальника  
ОНД по Красногвардейскому району УНДГУ МЧС России по Республике Крым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении МБДОУ «Детский сад №4 «Родничек» по адресу :  
п.Красногвардейское, ул.60 лет Октября, 24.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование объекта надзора)

Дата и время проведения проверки:

«17» сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «17» сентября 2019 г.


Продолжительность 2 часа 00 минут;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 2 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Красногвардейскому району УНДГУ МЧС России по Республике Крым  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность правообладателя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: начальник ОНД по Красногвардейскому району УНДГУ  
МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Гребеножкин Артем Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад №4  
«Родничек» Петренко Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), правообладателя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя гражданина (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении проверки)

**В ходе проведения проверки:**

**выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности:**

- отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (линолеум в коридоре) (не представлены результаты испытания) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, ст.151 Закона №123-ФЗ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009)

- здания не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ст.4, ст.6, 54, 83, 91, 151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-ФЗ; прил.А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009)

- здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84, 151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-ФЗ; раздел 7 табл. 2 СП 3.13130.2009)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


не являлось предметом проверки

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:

не являлось предметом проверки

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- должностная инструкция лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности лиц ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения;

- копии ходатайственных писем (прошений) о выделении средств на улучшение противопожарного состояния в вышестоящие бюджетно распорядительные организации.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД

по Красногвардейскому району УНД и ПР


ГУ МЧС России по Республике Крым

майор внутренней службы

Гребеножкин Артем Викторович

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 18 ” сентября 20 19 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)