

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-044-7-2018 Действует с 20.07.2018 Стр. 1 из 2
Протокол измерения освещенности Ф(ИЛЦ)44/ДП(ИЛЦ)2.12.18	
Аккредитованный испытательный лабораторный центр Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67 Фактический адрес: 295034, г.Джанкой, ул.Держинского, д.30/ул.Октябрьская, д.21 Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86	

ПРОТОКОЛ № 7.252-ф от 04.06.2019 г.
измерения освещенности

Регистрационный № 544-о образца(пробы, замеры) в журнале лаборатории

1. Дата проведения измерений 03.06.2019 г.

2. Место проведения измерений МБДОУ "Детский сад № 4 "Родничок" п.Красногвардейское Красногвардейского района Республики Крым

(наименование объекта, адрес, цех, участок, отделение, здание и др.)

Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, д.24; игровые группы.

3. Основание для проведения исследований (измерений) Договор № 485/11 от 05.04.19 г.; санитарно-гигиеническая оценка.

4. Средства измерительной техники Прибор комбинированный "ТКМ-ПКМ", заводской № 028382
Цифровой мультиметр DT-932N, заводской № 180407112

(наименование, тип, заводской номер)

5. Сведения о поверке свидетельство о поверке № 05.009352.18 от 31.07.2018 г., действительно до 30.07.2019 г.;

свидетельство о поверке № 20646, действительно до 12.07.2019 г.

(номер свидетельства, клеймо, срок действия)

6. Нормативная документация, в соответствии с которой проводятся и оцениваются результаты измерений:

а) ГОСТ 24940-16 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".

(приводятся измерения)

б) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий."

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.

(оцениваются результаты)

7. Напряжение сети: U1 = 220 В

U1 = 220 В

8. Эскиз помещения с указанием точек

Протокол № 7.252-ф от 04.06.2019 г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

9. Результаты измерений:

№ п/п	N точек по плану	Место проведения измерений	Разряд работы	Подразряд работы	Система освещения	Вид и тип ламп	Искусственное освещение, лк		Совмещенное освещение, КЕО %		Ультрафиолетовое излучение, Еуф, Вт/м²	
							Результат измерения	Нормативное значение	Результат измерения	Нормативное значение	Результат измерения	Нормативное значение
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
1		Младшая группа "Солнышко" игровая			общее		234 ± 21,62	200				
2		Средняя группа "Смешарики" игровая			общее		224 ± 20,69	200				
3		Старшая группа "Золотой Ключик" игровая			общее		242 ± 22,36	200				
4		Старшая группа "Ромашка" игровая			общее		262 ± 24,20	200				
5		Подготовительная группа "Пчелки" игровая			общее		299 ± 27,62	200				
6		Подготовительная группа "Канальки" игровая			общее		299 ± 27,62	200				

Измерения проводил Техник ЛИФФ ФБУЗЗ "ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе" Ярошенко А.О.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник лаборатории биолог Беликова Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Руководитель ИЛЦ (заместитель) Севостьянова Т.С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Протокол № 7.252-Ф от 04.06.2019 г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлжет частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

МП

стр. 2

