

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-042-7-2018 Действует с 20.07.2018 Стр. 1 из 2
<b>Протокол измерения параметров микроклимата Ф(ИЛЦ)42/ДП(ИЛЦ)2.12.18</b>	
Аккредитованный испытательный лабораторный центр Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67 Фактический адрес: 295034, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/ул.Октябрьская, д.21 Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86	

**ПРОТОКОЛ № 7.252-ф от 04.06.2019 г.**

**измерения параметров микроклимата**

**Регистрационный № 543-м образца(пробы, замеры) в журнале лабораторий;**

**1. Дата проведения измерений 03.06.2019 г.**

**2. Место проведения измерений МБДОУ "Детский сад № 4 "Родничок" п.Красногвардейское Красногвардейского района Республики Крым**

*(наименование объекта, адрес, цех, участок, отделение, здание и др.)*

Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, д.24; игровые группы.

**3. Основание для проведения исследований (измерений) Договор № 485/11 от 05.04.19 г.; санитарно-гигиеническая оценка.**

**4. Средства измерительной техники Измеритель параметров микроклимата "Метеоском-М" заводской № 196416**

**5. Сведения о поверке св-во о поверке № 03/58768 19.06.2018 г. до 18.06.2020 г.; св-во о поверке № 06/1-1253 от 25.06.2018 г. до 24.06.2020 г.**  
*(номер свидетельства, клеймо, срок действия)*

**6. Нормативная документация, в соответствии с которой проводятся и оцениваются результаты измерений:**

а) ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

*(проводятся измерения )*

б) ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

*(оцениваются результаты)*

**7. Эскиз помещения с указанием точек**

Протокол № 7.252-ф от 04.06.2019 г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Код Ф(ИЛЦ):05-11-042-7-2018  
 Действует с 20.07.2018  
 Стр. 2 из 2

**Протокол измерения параметров микроклимата закрытых помещений:**

**8 Результаты измерения параметров микроклимата закрытых помещений:**  
**Температура наружного воздуха 23 °С**

№ п/п	N точек по плану	Место проведения измерений	Категория работ по тяжести	Время суток проведения измерений (рабочая смена)	Температура воздуха град. С		Нормативные уровни сухого термометра	относительная влажность, %		скорость движения воздуха, м/с, кратность		Интенсивность теплового облучения		
					по сухому термометру	по влажному термометру		измеренные	допустимые	измеренные	допустимые	Облучаемая поверхность тела, %	Интенсивность теплового изм.	доп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Младшая группа "Солнышко" игровая		09:00	23,4 ± 0,23		18-28	56,6 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
				11:30	23,5 ± 0,23		18-28	56,5 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
				13:20	23,8 ± 0,23		18-28	56,8 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
2		Средняя группа "С.мешарики" игровая		09:10	23,6 ± 0,23		18-28	56,5 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
				11:40	23,5 ± 0,23		18-28	56,7 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
				13:30	23,7 ± 0,23		18-28	56,6 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
3		Старшая группа "Золотой Ключик" игровая		09:20	23,7 ± 0,23		18-28	56,8 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
				11:50	23,6 ± 0,23		18-28	56,7 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
				13:40	23,8 ± 0,23		18-28	56,6 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
4		Старшая группа "Ромашка" игровая		09:30	23,2 ± 0,23		18-28	57,2 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
				12:00	23,4 ± 0,23		18-28	57,3 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
				13:50	23,5 ± 0,23		18-28	57,1 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
5		Подготовительная группа "Пчелки" игровая		09:40	23,3 ± 0,23		18-28	57,4 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
				12:10	23,6 ± 0,23		18-28	57,3 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
				14:00	23,7 ± 0,23		18-28	57,2 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
6		Подготовительная группа "Капельки" игровая		09:50	23,3 ± 0,23		18-28	56,2 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
				12:20	23,5 ± 0,23		18-28	56,3 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			
				14:10	23,4 ± 0,23		18-28	56,4 ± 3,46	не более 65	0,02 ± 0,05	не более 0,25			

Измерения проводил Техник ЛИФФ ФБУЗЗ "Ц" и Э в РК и городе федерального значения Севастополе" Ярошенко А.О.  
 (должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник лаборатории биолог Беликова Н.А.

Руководитель ИЛЦ (заместитель) Севостьянова Т.С.



МП

Протокол № 7.252-Ф от 04.06.2019 г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.